



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

инд.:625048, г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел./факс: (3452) 590-470, E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу,
Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам

(наименование органа государственного надзора)

инд.:627300, Тюменская обл., Голышмановский район, п. Голышманово, ул. Вокзальная, 85,

тел. 8(34546)2-61-90, E-mail: ond-golish@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Голышманово
(место составления акта)

«26» февраля 2021г.
11 ч.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 1

По адресам: Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский городской округ,
р.п. Голышманово, ул. Садовая, 55; ул. Садовая, 72

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Голышмановского
городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору
Швецова Д.П. № 1 от 26.01.2021г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1»

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3,0
“ 10 ”	февраля	20 21	г. с	13	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	2,0
“ 26 ”	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1,0
													час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому
городскому округу Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении
выездной проверки): Агеева Л.П. «05» февраля 2021г. «10» час. «00» мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Швецов Денис Петрович, главный государственный инспектор
Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по
пожарному надзору, Филинов Сергей Андреевич, заместитель главного государственного инспектора
Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по

пожарному надзору, Жириков Дмитрий Игоревич, заместитель главного государственного инспектора Гольшмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Агеева Лилия Петровна директор МАОУ «Гольшмановская СОШ №1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание Гольшмановской СОШ №1 р.п. Гольшманово ул. Садовая, 72

1. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымопроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

2. На первом этаже в незадымляемых лестничных клетках типа Н1, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют двери восточное и западное крыло школы (Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

3. Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

4. Не произведено испытания ограждения кровли (Основание: п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

5. Не произведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) Основание: п.54 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

Здание начальной школы Гольшмановской СОШ №1 р.п. Гольшманово ул. Садовая, 72 строение 2

6. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымопроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

7. Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

8. Не произведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) Основание: п.54 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

Здание коррекционной школы Гольшмановской СОШ №1 р.п. Гольшманово ул. Садовая, 55

9. Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

10. Прибор приёмно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации размещён не в помещении с круглосуточным пребыванием персонала (фактически в подсобном помещении) (Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **предоставление уведомления о начале осуществления вида деятельности не требуется.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:**

- разработана и утверждена 11.01.2021г. руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 26.08.2020г. №77А приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума. Квалификационные удостоверения действуют до 30.01.2023г. - ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом – приказом № 4-1А от 11.01.2021г. предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам, нарушения указаны в данном акте проверки и в предписании ГПН прилагается;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится из расчёта не реже 1 раза в год), протокола испытаний №1830 от 01.09.2020г. (здание СОШ№1), № 1272, от 28.06.2016г. (здание начальной школы), № 1515, от 27.07.2016г. (здание СКОШ №3).
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась – не требуется;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного водоёма, пожарного гидранта естественного/искусственного открытого водоёма) 2 ПВ (10м³ и 25м³) на территории здания школы ул. Садовая, 72 и 1 ПГ на расстоянии 100 м. от объекта по ул. Садовая, 78.
- на объекте отсутствует внутренний противопожарный водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) акт проверки от 12.01.2021г.;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической (автономной) установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой системы противодымной защиты, системой оповещения людей о пожаре) Акт приемки АПС от 28.08.2008г. (здание СОШ№1), Акт приемки АПС от 25.08.2008г. (здание начальной школы), Акт приемки АПС от 20.08.2012г. (здание СКОШ №3), Акт приемки АПС от 15.12.2020г. (здание мастерских СОШ №1);

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. В 2021 году проверка работоспособности проводилась (акты от 01.02.2021г.);

- руководителем организации утверждён 04.12.2020г. годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «Пожарная безопасность «ЛУЧ»», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

- имеется вывод сигнала на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны договор обслуживания №476-ГОС от 05.11.2020г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - предписание ГПН № 1/1/1 от 26.02.2021г., копии актов проведения тренировок по эвакуации людей по адресу: р.п. Голышманово ул. Садовая, 72, ул. Садовая, 72 строение 2, ул. Садовая, 55; Проверочные листы, утвержденные Приказом МЧС России от 28.06.2018г. № 261 на три здания по адресам: р.п. Голышманово ул. Садовая, 72, ул. Садовая, 72 строение 2, ул. Садовая, 55;

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору

«26» февраля 2021г.

Зам. главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору

«26» февраля 2021г.

Зам. главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору

«26» февраля 2021г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МАОУ «Голышмановская СОШ №1» Агева Л.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

2021 г.