



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Тюменской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

инд.:625048, г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел./факс: (3452) 590-470, E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу,

Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам

Тюменская область Голышмановский район п. Голышманово, ул. Вокзальная, 85, тел.факс. 8-34546-2-61-90 e-mail: ond-golish@72.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Швецова Дениса Петровича №1 от «26» января 2021 года, ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 «О пожарной безопасности» в период с 01 февраля по 26 февраля 2021 года проведена плановая проверка, главным государственным инспектором Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Швецовым Д.П., заместителем главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору майором внутренней службы Филиновым С.А., заместителем главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жириковым Д.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1», расположенного по адресам: (юридический адрес: Тюменская область Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72, адрес места фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных объектов: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 72, строение 1, строение 2, ул. Садовая, 55.

(наименование объекта надзора и его адрес)

с законным представителем юридического лица директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №1» Агеевой Лилией Петровной, ответственными за ПБ на местах.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание Голышмановской СОШ №1 р.п. Голышманово ул. Садовая, 72				
1.	Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают	Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о	01.08.2021г.	

	их дымонепроницаемость (во всем здании школы 2-й и 3-й этажи)	требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
2.	На первом этаже в незадымляемых лестничных клетках типа Н1, ведущих непосредственно наружу, (отсутствуют двери восточное и западное крыло школы 2-е лестницы)	Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2021г.	
3.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (комната охраны, пост охраны)	Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.05.2021г.	
4.	Не произведено испытания ограждения кровли (здание школы)	Основание: п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.05.2021г.	
5.	Не произведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре монтаж АПС и СОУЭ в августе 2008 года более 10 лет)	Основание: п.54 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.08.2021г.	
Здание начальной школы Голышмановской СОШ №1 р.п. Голышманово ул. Садовая, 72 строение 2				
6.	Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость (во всем здании школы 1-й и 2-й этажи)	Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2021г.	
7.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (пост охраны)	Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.05.2021г.	
8.	Не произведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре монтаж АПС и СОУЭ в августе 2008 года	Основание: п.54 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.08.2021г.	

	более 10 лет)			
Здание коррекционной школы Гольшмановской СОШ №1 р.п. Гольшманово ул. Садовая, 55				
9.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (пост охраны)	Основание: п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020	01.05.2024г.	
10.	Прибор приёмно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации размещён не в помещении с круглосуточным пребыванием персонала (фактически в подсобном помещении)	Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.05.2024г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч.12. ст.19.5 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

ч.13. ст.19.5 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст.19.5 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Тюменской области: 8(3452)590-549.

«26» февраля 2021г.


(подпись)



Главный Государственный инспектор Гольшмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Швецов Д.П


(подпись)

Заместитель главного Государственный инспектора Гольшмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Филинов С.А.


(подпись)

Заместитель главного Государственный инспектора Гольшмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Жириков Д.И.

Предписание для исполнения получила:

«26» 02 20 21 г.


(подпись)

Директор MAOU «Гольшмановская СОШ№1» Агеева Лилия Петровна

Копия предписания направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)