



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тюменской области

Территориальный отдел в Гольшмановском муниципальном округе, Армизонском, Аромашевском,  
Омутинском районах

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 15 « 27» марта 2026 г.

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тюменской области в Гольшмановском м.о., Армизонском,  
Аромашевском, Омутинском районах Марениной Светланой Васильевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в целях оценки соблюдения обязательных  
требований в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ГОЛЫШМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4**

по адресу (местоположению):

627300, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОЛЫШМАНОВСКИЙ, РП. ГОЛЫШМАНОВО, ПЕР. МОСКОВСКИЙ,  
Д.23

627309, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С СРЕДНИЕ ЧИРКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 10

627308, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С РАЖЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 30

627308, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С РАЖЕВО, ПЕР.ШКОЛЬНЫЙ, Д 10

627306, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С МЕДВЕДЕВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 79

627306, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С МЕДВЕДЕВО, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д 3

627317, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, Д ЗЕМЛЯНАЯ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 11

627317, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, Д ЗЕМЛЯНАЯ, УЛ НОВАЯ, Д4

627321, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С ГЛАДИЛОВО, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 45А

627321, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С ГЛАДИЛОВО, УЛ НОВАЯ, Д 13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**В отделении МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Гладиловская СОШ»**

627321, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С ГЛАДИЛОВО, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 45А

1) В женском туалете полопались стены, отслаивается краска. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2) В «Учительской» на потолочной плитке видны следы подтеков. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**В отделении МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Медведевская СОШ»**  
627306, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С МЕДВЕДЕВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 79

3) Имеются дефекты и повреждения в отделке стен и потолка:

- на 2 этаже в коридоре на потолке и частично стенах следы подтеков;
- в левом крыле рекреации у библиотеки на потолке частично отслаивается краска.

В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4) В кабинете химии у демонстрационного стола отсутствуют защитные бортики и подиум, стол деформирован от протекания, имеются следы отслоения боковых стенок, что противоречит п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола».

**В МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» д/с «Тополек» с. Медведево**  
627306, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С МЕДВЕДЕВО, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д 3

5) В двух игровых комнатах расположены мойки для мытья детской посуды, отсутствуют вытяжки над моечными ваннами. В соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».

**В отделении МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Земляновская СОШ»**  
627317, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, Д ЗЕМЛЯНАЯ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 11.

6) В коридоре складского помещения пищеблока поврежден линолеум и сгнил пол. В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». (ранее выдано предписание № 52 от 11.12.2025, сроком исполнения до 01.12.2027 г.);

7) В спортивном зале стена правая боковая имеет огромную трещину, отслоение краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**В МАОУ «Гольшмановская СОШ №4»**  
627300, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОЛЬШМАНОВСКИЙ, РП. ГОЛЬШМАНОВО,  
ПЕР. МОСКОВСКИЙ, Д.23

- 8) В обеденном зале и на пищеблоке заливной пол от грибка деформирован, расслаивается, образовались выбоины, ямы, в которых при мытье пола образуются выступления с белым налетом. В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: 2.5.1. Применяемые строи-тельные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию». **(ранее выдано предписание № 52 от 11.12.2025, сроком исполнения до 01.12.2027 г.);**
- 9) В кабинетах начальных классов отсутствует водоснабжение, что противоречит п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», в соответствии с которым «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты». **(ранее выдано предписание № 52 от 11.12.2025, сроком исполнения до 01.12.2027 г.);**
- 10) Асфальтовое покрытие территории школы повреждено, что не соответствует п.2.2.4. «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.».
- 11) В кабинетах начальных классов №36,37 от сырости на стенах отслоилась краска. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 12) В спортзале под потолком имеются следы отслоения краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Сказка» с. Гладилово**  
627321, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С ГЛАДИЛОВО, УЛ НОВАЯ, Д 13

- 13) При входе в здание над входной группой с фасадной стороны со второго этажа на входную группу отпала часть кирпичей со второго этажа здания, нарушена кирпичная кладка. Может возникнуть угроза жизни и здоровья детей. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений...» В соответствии с п.2.3.1. «Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг». В соответствии со ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические)

мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

14) В суточных пробах за 16 марта 2026 г. отсутствует второй завтрак – фрукт, в полдник отсутствуют вафли. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.10. «В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции)». Нарушение устранено в ходе проверки.

15) На складе пищевых продуктов храниться крупа кукурузная от 28.03.2025 г, срок годности 10 месяцев с даты изготовления, т.е. сроком до 28.01.2026 г., просрочка составляет 48 дней. Вышеуказанное является нарушением п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» согласно которому, при реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, а также противоречит п.8.1.2. Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам (Приложение №6 «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей» п.1-пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачества. Крупа утилизирована. Нарушение устранено в ходе проверки. Предоставлен акт утилизации от 19.03.2026 г., вх. №91 от 23.03.2026 г.

16) В морозилке по состоянию на 17.03.2026 г. в момент осмотра хранилась вишня с косточкой от 19.05.2025 г., сроком годности 9 месяцев, т.е. до 19 февраля 2026 г., просрочка составляет 26 дней. Вышеуказанное является нарушением п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» согласно которому, при реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, а также противоречит п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам (Приложение №6 «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей» п.1- пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачества. Нарушение устранено в ходе проверки. Предоставлен акт утилизации от 19.03.2026 г., вх. №91 от 23.03.2026 г.

17) В двух группах отсутствуют аппараты для измерения температуры горячей воды, для мытья посуды. В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» - «Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

18) В группе «Кнопочки» в спальне при сне детей не используется зашторивание окон. В соответствии с п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» - «Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальнях

помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.

19) В обеих группах не ведётся утренний контроль температуры тела детей. В соответствии с п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» - «Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

20) В соответствии с протоколом испытаний «72-01-05/01901-26 от 24.03.2026 и экспертным заключением от 24.03.2026 г. по отбору проб установлено: салат из отварных овощей с маслом растительным, в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям прил.2 табл. 1.8. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю : Бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Малышок»  
с. Средние Чирки**

627309, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С СРЕДНИЕ ЧИРКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 10

21) На лестничном проеме садика между этажами на фасадной стене трещина по всей высоте, отслоение краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**В отделении МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Средне Чирковская СОШ»**

627309, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С СРЕДНИЕ ЧИРКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 10

22) На лестничном проеме школы на потолке многочисленные отслоения краски. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

23) В спортзале, после замены крыши, многочисленные отслоения краски на потолке и стенах. В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

24) В кабинете №6 повреждена москитная сетка и у окна откос сверху с дефектами, что противоречит п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого, «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Ромашка» д. Земляная**  
627317, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЬШМАНОВСКИЙ РАЙОН, Д ЗЕМЛЯНАЯ, УЛ НОВАЯ, Д4

25) В холодном цехе пищеблока отсутствует бактерицидная установка. В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -«Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощ-ном цехах и в помещении для обработки яиц».

26) В спальне на трех окнах отсутствуют солнцезащитные устройства, что противоречит п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды,- москитными сетками».

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Тополёк» с. Ражево**  
по адресу: 627308, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН, С РАЖЕВО, ПЕР.ШКОЛЬНЫЙ, Д 10

27) При осмотре зоны горячего цеха , обнаружена 1 алюминиевая кастрюля для приготовления вторых блюд, которая используется для приготовления пищи, в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали» , п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией , устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транс-портирования) и реализации пищевой продукции.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**В филиале МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Гладиловская СОШ»**

1) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств- устранить повреждения стен – в женском туалете.

В срок до 01.09.2026 г.

2) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств- устранить «Учительской» на потолочной плитке следы подтеков.

В срок до 01.09.2026 г

**В отделении МАОУ «Голышмановская СОШ №4» «Медведевская СОШ»**

3) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – устранить дефекты и повреждения в отделке стен и потолка в коридорах школы

В срок до 01.09.2026 г

4) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола». - устранить повреждения в кабинете химии у демонстрационного стола.

В срок до 01.09.2027 г

**В МАОУ «Голышмановская СОШ №4» д/с «Тополек» с. Медведево**

5) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции»- в двух игровых комнатах

В срок до 01.12.2027 г

**В отделении МАОУ «Голышмановская СОШ №4» «Земляновская СОШ»**

6) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – устранить дефекты и повреждения в отделке стен спортивного зала.

В срок до 01.09.2027 г

**МАОУ «Голышмановская СОШ №4»**

7) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.2.4. «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.»- провести ремонт асфальтового покрытия территории школы

В срок до 01.12.2028 г

8) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком,

должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – устранить дефекты и повреждения в отделке стен и потолка в кабинетах начальных классов №36,37

В срок до 01.09.2026 г

9) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – устранить дефекты и повреждения в отделке стен и потолка в спортзале

В срок до 01.09.2027 г

#### **Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Сказка» с. Гладилово**

13) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Сани-тарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений...», п.2.3.1. «Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг» и ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» - устранить дефекты при входе в здание над входной группой с фасадной стороны .

В срок до 01.09.2026 г

17) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» -«Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим» - обеспечить 2 группы аппаратами для измерения температуры воды при мытье посуды.

В срок до 01.09.2026 г

18) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» - «Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.

ежедневно - принять к исполнению сотрудникам детского сада.

19) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» - «Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

ежедневно - принять к исполнению сотрудникам детского сада.

20) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Провести повторный отбор проб «салаты» с предоставлением протокола лабораторных исследований и экспертного заключения.

В срок до 15.05.2026 г

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Малышок»  
с. Средние Чирки**

21) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств- устранить дефекты стен на лестничном проеме садика между этажами.

В срок до 01.09.2027 г

**В отделении МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» «Средне Чирковская СОШ»**

22) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств- устранить дефекты потолочного перекрытия на лестничном проеме школы и в спортзале

В срок до 01.09.2027 г

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Ромашка» д. Земляная**

23) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -«Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц»- в холодном цехе пищеблока установить бактерицидную установку.

В срок до 01.09.2026 г

24) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» согласно которого «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды,- москитными сетками»- установить на окнах в спальне солнцезащитные устройства.

В срок до 01.09.2026 г

**Отделение МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» детский сад «Тополёк» с. Ражево**

25) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали» -приобрести 1 кастрюлю для вторых блюд

В срок до 01.09.2026 г

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований рекомендую: ознакомиться с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а именно: МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях», МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

Информацию, подтверждающую факт устранения нарушений по настоящему предписанию, в письменном виде предоставить в Территориальный отдел в Гольшмановском муниципальном округе, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах в установленный срок, с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Подтверждающими исполнение предписания документами могут быть признаны:

- сведения о привлечении дополнительных денежных средств, необходимых для исполнения предписания;
- договоры, а равно документы, свидетельствующие об их исполнении (локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры, универсальные передаточные документы и т.п.);
- внутренние распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.);
- документы, свидетельствующие о приобретении инвентаря, оборудования;
- фото и видеофиксация, позволяющие определить время и место съемки;
- иные документы, на усмотрение контролируемого лица.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Гольшмановская СОШ №4» Ефимову Инну Ригоевну**

**627300 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., РП ГОЛЬШМАНОВО, ПЕР МОСКОВСКИЙ, Д 23**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в** Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Гольшмановском муниципальном округе, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах **по адресу:** 627300 Тюменская область, Гольшмановский городской округ, р.п.Гольшманово, ул.Карла Маркса №2 ,эл. адрес : ter-golyshmanovo тел./факс 83464625714 **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки указанные в предписании с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок обжалования предписания:

В соответствии с положениями ст.ст. 40-41 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования, его процедура, требования к содержанию жалобы и сроки её подачи.

- статья 40

1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2. Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля и, в частности, должен предусматривать, что:

1) жалоба на решение территориального органа контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного территориального органа либо вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа контрольного (надзорного) органа рассматривается вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориального органа контрольного (надзорного) органа и в случае обжалования решений контрольного (надзорного) органа, принятых его центральным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц центрального аппарата контрольного (надзорного) органа жалоба рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа;

4) в случае отсутствия вышестоящего органа контрольного (надзорного) органа жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя контрольного (надзорного) органа рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа или органом, созданным в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. Положением о виде контроля может быть предусмотрено создание в контрольном (надзорном) органе из числа его должностных лиц коллегиального органа (коллегиальных органов) для рассмотрения жалоб.

4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

4) решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска;

5) решений об отказе в проведении обязательных профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц;

- 6) иных решений, принимаемых контрольными (надзорными) органами по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.
5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.
8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.
10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
- 1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;
  - 2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.
11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

#### Статья 41. Форма и содержание жалобы

1. Жалоба должна содержать:

- 1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
- 2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
- 3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
- 4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;
- 5) требования лица, подавшего жалобу;
- 6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия или обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых подается жалоба, в случае подачи жалобы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона;
- 7) учетный номер объекта контроля в едином реестре видов контроля (при обжаловании решения об отнесении объекта контроля к соответствующей категории риска).

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа либо членов их семей.

3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации,

относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе..

В соответствии с ч. 6 ст. 40 жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Согласно ч. 1, 2 ст. 93 Закона №248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 настоящего Федерального закона.

Судебное обжалование ненормативных актов органа государственной власти, уполномоченного на проведение контроля (надзора) производится в порядке, установленном главой 22 КАС РФ, срок обращения – 3 месяца с момента когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, главой 22 АПК РФ, срок обращения -3 месяца с момента когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

В соответствии со ст. 19.5 ч.15 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист- эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тюменской области в Гольшмановском,  
Армизонском, Аромашевском,

Омутинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор

подпись

Ф.И.О.

/Маренина С.В./

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2026г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 627300 Тюменская область, Голышмановский район, р.п.Голышманово, пер. Московский, 23