МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
инд.:625048, г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел./факс: (3452) 590-470, E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам
(наименование органа государственного надзора)
инд.:627300, Тюменская обл., Голышмановский район, п. Голышманово, ул. Вокзальная, 85,
тел. 8(34546)2-61-90, E-mail: ond-golish@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Голышманово «01» июня 2021г.
(место составления акта) 15 ч.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 15

По адресам: Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8; д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9; с. Голышманово, ул. Советская, 9; с. Евсино, ул. 8-е Марта, 17; с. Королёво, ул. Ленина, 18; с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, 1.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Швецова Д.П. № 15 от 28.04.2021г.,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Малышенская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ”	мая	20 21	г. с	10	час.	30	мин. до	15	час.	30	мин. Продолжительность	5,0 часов
“ 26 ”	мая	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин. Продолжительность	3,0 часа
“ 01 ”	июня	20 21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин. Продолжительность	1, 0 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 9 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки): Кнакнина С.В. «24» мая 2021г. «10» час. «30 »мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Швецов Денис Петрович, главный государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по

пожарному надзору, Курденко Сергей Николаевич, государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кнакнина Светлана Викторовна директор МАОУ «Малышенская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание Черемшанской ООШ отделение МАОУ «Малышенская СОШ» д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9

1. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

2. На первом этаже в незадымляемых лестничных клетках типа Н1, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют двери (Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

3. Не произведено испытание лестницы пожарной ведущей на кровлю здания (здание школы) (Основание: п.17(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020;)

Здание детского сада «Солнышко» с. Голышманово отделение МАОУ «Малышенская СОШ» с. Голышманово, ул. Советская, 9

4. Запасные эвакуационные наружные лестницы с второго этажа имеют ширину выхода менее 0,9 метра (Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

5. Не произведено испытание лестницы пожарной ведущей на кровлю здания (здание школы) (Основание: п.17(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020;)

Здание детского сада «Солнышко» с. Королево отделение МАОУ «Малышенская СОШ» с. Королево, ул. Ленина, 18

6. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

Здание детского сада «Ласточка» с. Малышенка отделение МАОУ «Малышенская СОШ» с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, 1

7. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

8. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) указанных в паспорте. (Основание: п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020);

9. Люки выходов в чердачное помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности (люк должен быть противопожарным 2-го типа размером 0,6х0,8 метра) (Основание: ч.3 ст. 4 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1 п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

10. Внутреннюю лестницу, ведущую в чердачное помещение закрепить к конструкции стены, лестница должна быть прикреплена к капитальной стене. (Основание: ч.3 ст. 4 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1 п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

Здание Бескозобовской СОШ отделение МАОУ «Малышенская СОШ» с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8

11. Двери разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

12. На первом этаже в незадымляемых лестничных клетках типа Н1, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют двери (Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

13. Люк выхода в чердачное помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности (люк должен быть противопожарным 2-го типа размером 0,6х0,8 метра) (Основание: ч.3 ст. 4 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1 п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

14. Дверь тамбура запасного выхода из группы детского сада менее 0,9 метра, фактически 0,6. (Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; ч. 3 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ***предоставление уведомления о начале осуществления вида деятельности не требуется.***

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ***не выявлено***

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена 11.01.2021г. №4а руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработаны и утверждены 11.05.2021г. №51-О, 20.05.2021г. №77-О, №93-О, №118-О, 139-О, 158О приказы руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте зашиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума. Квалификационные удостоверения действуют до 15.06.21г. и до 31.01.2023г. - ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;

- распорядительным документом – приказом № 52-О от 11.05.2021г. предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объектах не соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам, нарушения указаны в данном акте проверки и в предписании ГПН прилагается;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится из расчёта не реже 1 раза в год), протокола испытаний №1835 от 01.09.2020г. (здание д/сад «Солнышко» с. Королево), № 2535, от 23.10.2018г. (здание д/сад «Солнышко» с. Голышманово), № 1304, от 22.06.2020г. (здание Бескозобовской СОШ с. Бескозобово), № 1273, от 28.05.2019г. (здание д/сад «Ласточка» с. Малышенка), № 1836, от 01.09.2020г. (здание Черемшанской ООШ с. Черемшанка).
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась – не требуется;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде **(пожарного водоёма, пожарного гидранта** естественного/искусственного открытого водоёма) пожарные водоемы расположены за территорией образовательных организаций на расстоянии 100-200 метров.
- на объекте отсутствует внутренний противопожарный водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) не требуется;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической (автономной) установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой системы противодымной защиты, системой оповещения людей о пожаре) Акт приемки АПС от 11.11.2019г. (здание Черемшанской ООШ), Акт приемки АПС от 07.04.2021г. (здание д/сада «Солнышко» с. Голышманово), Акт приемки АПС от 19.03.2021г. (здание д/сада «Солнышко» с. Королево), Акт приемки АПС от 24.07.2020г. (здание д/сада «Ласточка» с. Малышенка), Акт приемки АПС от 03.12.2019г. (здание Бескозобовской СОШ);
- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. В 2021 году проверка работоспособности проводилась в мае 2021 года, имеются записи в журнале противопожарной защиты;
- руководителем организации утверждён 01.04.2021г. годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор №44/О с ООО «Пожарная безопасность «ЛУЧ»», имеющей соответствующее разрешение (лицензию).
- имеется вывод сигнала на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны договор обслуживания №472-ТОС от 01.042021г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - предписание ГПН № 15/1/1 от 01.06.2021г., копии актов проведения тренировок по эвакуации людей по адресу: с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8; д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9; с. Голышманово, ул. Советская, 9; с. Королёво, ул. Ленина, 18; с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, 1. Проверочные листы, утвержденные Приказом МЧС России от 17.02.2021г. № 88 на пять зданий по адресам: с. Бескозобово, ул. Пролетарская, 8; д. Черемшанка, ул. Павла Лепустина, 9; с. Голышманово, ул. Советская, 9; с. Королёво, ул. Ленина, 18; с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, 1.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору _____ Д.П. Швецов
(подпись)

«01» июня 2021г.

Зам. главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору _____ С.А. Филинов
(подпись)

«01» июня 2021г.

Государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору _____ А.С. Дюкова
(подпись)

«01» июня 2021г.

Государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору _____ С.Н. Курденко
(подпись)

«01» июня 2021г.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Директор МАОУ «Малышенская СОШ» Кнакнина С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" 06 2021 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)